



REFERENCIAS

INSTALACIÓN AGUA FRÍA

	Trayecto troncal a válvulas Instalación Agua Fría
	Trayecto por muro Instalación Agua Fría
	Bajada Agua Fría
 L.I.P.	Llave de Paso
	Pico de Agua
 C.S.	Canilla de Servicio

ESPECIFICACIONES

- Las cañerías troncales exteriores, serán de polipropileno de copolímero Random del tipo 3 compuestas, con recubrimiento de aluminio y con una capa externa del mismo polipropileno, marca "ACQUA-LUMINUM" aprobado.
 - Las cañerías serán marca "ACQUASISTEM" aprobado o "HIDRO 3 de SALADILLO" apta agua fría.
 - Unión de cañerías serán por thermofusión.
 - Las cañerías se asegurarán a muros mediante brocas de expansión, los tornillos serán de bronce, con arandela grover. Pintadas con una mano de anti óxido y una de pintura de aluminio.
 - Las válvulas esféricas serán del tipo FV o calidad superior.
 - El conexionado de agua a los artefactos se realizará con conexiones FV de acero inoxidable con roseta de acero inoxidable.
 - Las llaves de paso en cada local sanitario o grupo de artefactos serán del tipo esféricas con crucetas y rosetas cromadas.

NOTAS

- *Todos los artefactos, accesorios y demás elementos se instalarán según especificaciones y manual del fabricante.
 - *Se deberá prestar especial atención a los diámetros, caudales y demás detalles de presión y otras especificaciones requeridas por cada artefacto o grifería según manual del fabricante.
 - *Verificar estado de materiales y disposición de bajadas existentes provenientes tanque de reserva. Se dispondrán nuevas bajadas y correspondientes llaves de paso para la nueva instalación propuesta.

PIANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN